

115年度法務部矯正署臺北看守所建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降(電 梯)設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場(含 設備)	機關內通 行道路	擋土牆(含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
建築物維 護 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	

備註:已完成✓、辦理中△(應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期)、未完成X(已逾法令或保養手冊規定日期)、無涉及/

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 臺北看守所	新北市土城區立德2號	每兩年申報 一次	一銓建築物公共 安全檢查股份有 限公司	新北市政府工務 局	114/11	116/11	

備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養 頻率	下半年度實際保養日期						備註
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
1	法務部 矯正署 臺北看 守所	中央走 道、靜 舍	045- 033646~ 033648	每半年 1次	祥曜機電 股份有限 公司	中華民國建 築物昇降暨 機械停車設 備協會	115/4/23	每月 1次	18日	20日	15日	15日	14日	15日	

備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	法務部矯正署臺北看守所	新北市土城區立德路2號	65使字第605號	B1F~3F	1年1次	114年度	唯安消防有限公司	消士證字第0296號	114/7/31核備	114/5/23	115年5月	

備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表四

高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署臺北看守所	新北市土城區立德路2號	01-56-1895-11-5	優實機電技術顧問股份有限公司	新北電技中字第CC500013號	114/7/15	非停電檢驗	檢測良好	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 預定完成日期:	115 年1月	每月1次	

附表五

自來水水塔清潔辦理情形表											
項 次	單位名稱	設置地點	清洗頻率	承攬廠商	清洗日期	下半年度實際保養日期					備註
						7月	8月	9月	10月	11月	

1	法務部矯正署臺北看守所	場舍屋頂、明舍、行政大樓	水池水塔應每年定期二次或至少清洗一次	快好美環境衛生維護股份有限公司	114/11/10清洗正舍、靜舍、炊場水塔 114/12/19檢驗符合規定	8/31			11/10	本所每季清洗一次
備註:依臺北自來水事業處輔導水池水塔清洗業實施要則辦理。										

附表六

空調冰水主機及冷卻水塔維護辦理情形表							
項次	場所名稱	設置項目	檢查廠商	檢查頻率	最近檢查日期及情形	下次檢查日期	備註
1	法務部矯正署臺北看守所	接見室空調冰水主機及冷卻水塔	本所委託廠商辦理維護保養，定期清潔屋頂水塔	每年至少辦理1次定期清潔。	最近清潔日期為114年6月5日。	預定於115年6月辦理	
備註:依國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫辦理。							

附表九

機關內通行道路維護辦理情形表							
項次	場所名稱	設置項目	重大檢修情形	檢查頻率	最近檢查日期及情形	下次檢查日期	備註
1	法務部矯正署臺北看守所	機關內通行道路	無	每年至少辦理1次定期檢查。	最近檢查日期為114年12月21日，無明顯破損亦無雜物堆放。	115年8月	

附表十一

機關內路邊停車場及其遮雨棚維護辦理情形表							
項次	場所名稱	設置項目	重大檢修情形	檢查頻率	最近檢查日期及情形	下次檢查日期	備註
1	法務部矯正署臺北	機關內路邊停車場及其	無	每年至少辦理1次定期檢查。	最近檢查日期為114年8月21日，檢查結果停車場及遮雨棚功能正常。	115年8月	

附表十二

圍牆維護辦理情形表							
項次	場所名稱	設置項目	重大檢修情形	檢查頻率	最近檢查日期及情形	下次檢查日期	備註
1	法務部矯正署臺北看守所	圍牆	本所於111年度完成金城路側及立清街側圍牆補強工程。	依規定每年至少辦理1次定期檢查。	最近檢查日期為114年8月21日，檢查結果牆體結構完整，暫無大型裂縫破損情形。	115年8月	